



**JELMAGYARZAT**

- tervezett fűtési előremenő vezeték (szénacélcső)
- - - - - tervezett fűtési visszatérő vezeték (szénacélcső)
- - - - - tágulási vezeték (szénacél)
- 2 radiátor szelep előbeállítási értéke
- termostatikus radiátor szelep
- gömbcsap
- tömlőveges ürítő gömbcsap
- menetes visszacsapó szelep
- ↑ automatikus légtelenítő, elzáróval 1/2"
- külső hőmérséklet érzékelő

**MEGJEGYZÉS**

- A hőleadók kötési egységesen 1/2" - 1/2" méretűek.
- A tervezett hőleadók FIX-TREND típusúak.
- A tervezett termostatikus szelepek Danfoss RA-N típusúak.
- A tervezett radiátor visszatérő szelepek Danfoss RLV-S típusúak.

**F1. - KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN**

Típus	BAXI Luna Platinum+ 1.24P
Q <sub>n</sub>	2,7-24 kW
Q <sub>ah</sub>	2,8-24,7 kW
m <sub>ev</sub>	0,16-1,03 m <sup>3</sup> /6
U	230 V
P <sub>max</sub>	82 W
NNY	4 bar
Szükséges	2 db
Forgalmazó	MICÉP KFT. Miskolc

**F2. - MOTOROS VÁLTÓCSAP**

Típus	VB160.25-16T
V	0,83 m <sup>3</sup> /6
NA	25
k <sub>ve</sub>	16 m <sup>3</sup> /6
Δp	272 Pa
Hajtómű típus	GQD321.9A
U/P	230 V
Szükséges	1 komplett
Gyártó	Siemens Zrt.

**F3. - HIVATAL FŰTÉSI KER. SZIVATTYÚ**

Sziv. típus	ALPHA2 25-40
V	0,83 m <sup>3</sup> /6
Δp	17 kPa
U	1x230 V
P <sub>max</sub>	3-18 W
Száll. közeg	víz
Szükséges	1 db
Forgalmazó	MICÉP KFT. Miskolc

**F4. - KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN**

Típus	BAXI Luna Platinum+ 1.18P
Q <sub>n</sub>	2,1-16,9 kW
Q <sub>ah</sub>	2,2-17,4 kW
m <sub>ev</sub>	0,12-0,97 m <sup>3</sup> /6
U	230 V
P <sub>max</sub>	82 W
NNY	4 bar
Szükséges	2 db
Forgalmazó	MICÉP KFT. Miskolc

**F5. - MOTOROS VÁLTÓCSAP**

Típus	VB160.20-16T
V	0,43 m <sup>3</sup> /6
NA	20
k <sub>ve</sub>	16 m <sup>3</sup> /6
Δp	72 Pa
Hajtómű típus	GQD321.9A
U/P	230 V
Szükséges	1 komplett
Gyártó	Siemens Zrt.

**F6. - ÓVODA FŰTÉSI KER. SZIVATTYÚ**

Sziv. típus	ALPHA2 25-40
V	0,43 m <sup>3</sup> /6
Δp	12 kPa
U	1x230 V
P <sub>max</sub>	3-18 W
Száll. közeg	víz
Szükséges	1 db
Forgalmazó	MICÉP KFT. Miskolc

ENERGO-TALLER KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9504-900 email: energotaller@gmail.com			
Hely: GIBÁRT, Széchenyi u. 10. (hrsz:167)		Dátum: 2017.09.	
Elnevezés: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE			
GIBÁRT KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA			
Típus: KÖZPONTI FŰTÉS Alaprajz		Mérték: 1:50	
Rajzok: Szilági Zsolt	Tervező: Szilági Zsolt	Munkaszám: 22/17	Részszám: Gf-2
Tervező jogosultság száma: G-05-0289			